

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie

z dnia 30.07.2025 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego: Korytów

ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego:

liczba bakterii grupy coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przekroczeniu, nr protokołu pobrania: ZL 03490/2025, w którym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: ***liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody***, w próbce wody pobranej z ww. wodociągu, punkt poboru: kran w SUW, informuje, iż jakość z ww. wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni myjących mających kontakt z żywnością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański, PhDr

/dokument podpisany elektronicznie/